TABLEAU AUTODIAGNOSTIC

ERREUR	OPERATION	VOYANTS TIMER	STANDBY	CAUSE POSSIBLE	EFFETS SUR LE SYSTEME	REMEDE
E0	•	F	F	Vous n'avez pas adressé l'unité correctement. Le mode de fonctionnement sélectionné n'est pas compatible avec le Système (par exemple, on a sélectionné le mode chauffage, lorsque le système était en refroidissement, ou vice versa).	se referme. Le système redémarre automatiquement lorsque vous sélectionnez l'adresse correctement.	Régler l'adresse circuit de réfrigération unité extérieure/intérieure (voir la notice d'installation). Sélectionner un mode disponible ou compatible avec les autres unités du Système.
E1	0	0	F	Panne de l'unité extérieure.	se referme.	Vérifier le code d'erreur par les voyants sur la carte de l'unité extérieure. Suivre les indication de autodiagnostic de l'unité extérieure.
E2	F	Ο	Ο	Mauvais fonctionnement du système d'évacuation des condensât.	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme. La pompe d'évacuation des condensât est activée. Le système redémarre automatiquement lorsque le niveau de l'eau de condensât retours en dessous du seuil de sécurité.	Vérifier que le tuyau d'évacuation des condensât n'est pas bloqué. Vérifier que le tuyau d'évacuation des condensât est installé correctement. Vérifier que la pompe d'évacuation des condensât n'est pas défectueuse et qu'elle est reliée à la carte comme sur le schéma électrique. Vérifier que le flotteur n'est pas bloqué ou défectueux et qu'il est reliée à la carte comme sur le schéma électrique.

O = VOYANT étaint • = VOYANT allumé F = VOYANT qui clignote

ERREUR	OPERATION	VOYANTS TIMER	STANDBY	CAUSE POSSIBLE	EFFETS SUR LE SYSTEME	REMEDE
				Panne de communication entre unité intérieure/extérieure	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme après 30 secondes de manque de communication. Le système redémarre automati-	Vérifier que la connexion entre C1 et C2 sur le bornier de l'unité extérieure est correcte (bornes C1 reliées entre elles, bornes C2 reliées entre elles).
					quement lorsque la communication est rétablie.	Vérifiez que vous avez installé un câble de communication blindé.
						Vérifier que l'interrupteur SW2 pour le réglage de l'adresse de communication est placé correctement.
						Vérifier que tous les câble de terre sont connectés correctement.
						Vérifier que le blindage du câble de communication est connecté correctement.
E3	F	F	F			Vérifier le fusible de communication de l'unité extérieure et intérieure.
						Vérifier que l'unité extérieure est branchée et fonctionne.
						Vérifier que toutes les cartes électro- niques sont branchés.
						Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas connecté aux bornes de communication.
						Vérifier qu'il n'y a pas des traces de brûlures sur les cartes, en particulier à proximité des câble de communication.
						Vérifier que le moteur du ventilateur n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas un court-circuit sur la carte de l'unité intérieure.

ERREUR	OPERATION	VOYANTS TIMER	STANDBY	CAUSE POSSIBLE	EFFETS SUR LE SYSTEME	REMEDE
E4	F	F	o	Sonde échangeur intérieure défectueuse ou débranchée.	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme. Le système redémarre automa- tiquement lorsque la sonde est reparée.	ment connectée à la carte selon le schéma électrique.
						Vérifiez que la sonde n'est pas endommagée et, si nécessaire, remplacer la.
E5	F	О	F	Sonde air/humidité défectueuse ou débranchée.	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme. Le système redémarre automa- tiquement lorsque la sonde est reparée.	Vérifiez que la sonde est correcte- ment connectée à la carte selon le schéma électrique.
						Vérifiez que la sonde n'est pas endommagée et, si nécessaire, rem- placer la.
E6	0	F	F	Erreur du moteur-ventilateur.	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme. Le système redémarre automati- quement après quelques secon- des.	Vérifiez que le moteur-ventilateur est correctement connecté à la carte selon le schéma électrique.
						Vérifiez que le moteur-ventilateur n'est pas verrouillé.
						Vérifiez que le moteur-ventilateur n'est pas endommagé et, si néces- saire, remplacer le.
E8	0	F	0	Combinaison entre l'unité extérieure et les unités intérieures n'est pas correcte.	Le ventilateur s'arrête et le volet se referme.	Vérifiez que vous avez sélectionné, lors de l'installation du système, une combinaison correcte entre l'unité extérieure et les unités intérieures.
						Vérifiez qu'aucun des unités intérieures du système a une erreur de communication. Si présent, d'abord résoudre cette erreur.

O = VOYANT étaint • = VOYANT allumé F = VOYANT qui clignote

REMARQUE: Si ce n'est pas résolu avec les actions ci-dessus, contactez votre service après-vente.