



**SCHEDA INFORMATIVA PER CONDIZIONATORI D'ARIA, ESCLUSI QUELLI A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO<sup>(5)</sup>**

Come da Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

**MODELLO : GREENSTYLE TOP 9000 UE / GREENSTYLE TOP 9000 UI**

Funzione alla quale si applicano le informazioni				Se le informazioni sono applicabili al riscaldamento: stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni.			
Raffreddamento		S		Media			S
Riscaldamento		S		Più caldo			S
				Più freddo			N
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
<b>Carico previsto dal progetto</b>				<b>Efficienza stagionale</b>			
Raffreddamento	Pdesignc	2.6	kW	Raffreddamento	SEER	6.1	-
Riscaldamento (medio) (-10°C)	Pdesignh	2.1	kW	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	4.0	-
Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Pdesignh	2.3	kW	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	5.1	-
Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Pdesignh	-	kW	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	-	-
<b>Capacità di raffreddamento dichiarata con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj</b>				<b>Indice di efficienza energetica dichiarato per il raffreddamento con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj</b>			
Tj = 35°C	Pdc	2.63	kW	Tj = 35°C	EERd	2.94	-
Tj = 30°C	Pdc	1.79	kW	Tj = 30°C	EERd	5.01	-
Tj = 25°C	Pdc	1.21	kW	Tj = 25°C	EERd	7.14	-
Tj = 20°C	Pdc	0.70	kW	Tj = 20°C	EERd	10.31	-
<b>Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>				<b>Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>			
Tj = -7°C	Pdh	2.00	kW	Tj = -7°C	COPd	2.49	-
Tj = 2°C	Pdh	1.10	kW	Tj = 2°C	COPd	4.14	-
Tj = 7°C	Pdh	0.78	kW	Tj = 7°C	COPd	5.06	-
Tj = 12°C	Pdh	0.73	kW	Tj = 12°C	COPd	6.24	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	2.22	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	2.05	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	2.00	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2.49	-
<b>Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>				<b>Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>			
Tj = 2°C	Pdh	2.39	kW	Tj = 2°C	COPd	2.31	-
Tj = 7°C	Pdh	1.42	kW	Tj = 7°C	COPd	4.93	-
Tj = 12°C	Pdh	0.73	kW	Tj = 12°C	COPd	6.24	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	2.39	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	2.31	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	2.39	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2.31	-
<b>Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>				<b>Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj</b>			
Tj = -7°C	Pdh	-	kW	Tj = -7°C	COPd	-	-
Tj = 2°C	Pdh	-	kW	Tj = 2°C	COPd	-	-
Tj = 7°C	Pdh	-	kW	Tj = 7°C	COPd	-	-
Tj = 12°C	Pdh	-	kW	Tj = 12°C	COPd	-	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	-	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	-	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	-	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	-	-
Tj =-15°C	Pdh	-	kW	Tj =-15°C	COPd	-	-
<b>Temperatura bivalente</b>				<b>Temperatura limite di esercizio</b>			
Riscaldamento (medio)	Tbiv	-7	°C	Riscaldamento (medio)	Tol	-10	°C
Riscaldamento (più caldo)	Tbiv	2	°C	Riscaldamento (più caldo)	Tol	2	°C
Riscaldamento (più freddo)	Tbiv	-	°C	Riscaldamento (più freddo)	Tol	-	°C
<b>Consumo di energia delle ciclicità</b>				<b>Efficienza delle ciclicità</b>			
Raffreddamento	Pcycc	nd	kW	Raffreddamento	EERcyc	-	-
Riscaldamento	Pcyh	nd	kW	Riscaldamento	COPcyc	-	-
Coefficiente di degradazione in raffreddamento(**)	Cdc	0.25	-	Coefficiente di degradazione in riscaldamento(**)	Cdh	0.25	-
<b>Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo "attivo"</b>				<b>Consumo energetico stagionale</b>			
Modo spento	P <sub>OFF</sub>	-	W	Raffreddamento	Q <sub>CE</sub>	150	kWh/a
Modo attesa	P <sub>SB</sub>	0.24	W	Riscaldamento (medio)(-10°C)	Q <sub>HE/A</sub>	735	kWh/a
Modo termostato spento	P <sub>TO</sub>	20.9/10.8	W	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Q <sub>HE/W</sub>	632	kWh/a
Modo riscaldamento del carter	P <sub>CK</sub>	-	W	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Q <sub>HE/C</sub>	-	kWh/a
<b>Controllo della capacità</b>				<b>Altri elementi</b>			
Fisso		N		Livello potenza sonora (interno/esterno)	L <sub>WA</sub>	52/59	dB(A)
Progressivo		N		Tipo di refrigerante		R32	
Variabile		S		Potenziale di riscald. globale del refriger.	GWP	675	KgCO <sub>2</sub> eq.
				Portata d'aria (interno/esterno)		550	m <sup>3</sup> /h
Per maggiori informazioni:				<b>ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - <a href="http://www.argoclima.com">www.argoclima.com</a></b>			

(5) Per i sistemi multisplit si forniscono i dati relativi con indice di capacità uguale a 1.

(\*\*) Se è scelto il valore standard Cd 0,25, non sono richiesti i risultati delle prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.



## Scheda Prodotto

**Modello** : GREENSTYLE TOP 9000 UE / GREENSTYLE TOP 9000 UI

**Produttore** : ARGOClima SPA - via Alfeno Varo, 35 - Alfianello (BS) - Italy;

**Livello di Potenza sonora (unità interna / Unità esterna):** 52 / 59 dB(A);

**Refrigerante:** R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con GWP più elevato. Quest'apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto ad 1 kg di CO<sub>2</sub>, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

### Modalità Raffreddamento

**SEER:** 6,1

**Classe di efficienza energetica** : A++

**Pdesignc:** 2,6 kW

Consumo energetico annuo 150 kWh/anno, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

### Modalità Riscaldamento

**Zone climatiche:** Media / Più calda / Più fredda

**SCOP:** 4,0/5,1/-

**Classe di efficienza energetica:** A+/A+++/-

**Pdesignh** - Capacità dichiarata alle condizioni di progetto: **2,1/2,3/- kW**

Sistema di back-up per il calcolo SCOP alle condizioni di progetto: # kW.

Consumo energetico annuo **735/632/- kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.